

PÄÄTÖS TERVEYDENSUOJELULAIN NOJALLA

KOHDETIEDOT

Toimija	Haapaveden kaupunki/Liikuntatoimi
Y-tunnus	0184872-4
Osoite	Urheilutie 56, 86600 Haapavesi

PÄÄTÖKSEN KOHDE

Haapaveden liikuntahalli

ASIAN SELOSTUS

EU:n juomavesidirektiivin (2020/2184) myötä 12.1.2023 voimaan tulleen Sosiaali- ja terveysministeriön muutosasetuksen (1352/2015) mukaan talousvettä ja lämmintä käyttövettä koskeva legionella pitoisuuden toimenpideraja on 1000 pmy/litra. Legionellan torjuntatoimenpiteisiin on ryhdyttävä, jos rakennuksen vesilaitteistosta otetun vesinäytteen legionella pitoisuus on 1000 pmy/l tai sitä enemmän. Toimenpideraja koskee kaikkien standardimenetelmällä SFS-EN ISO 11731:2017 havaittujen *Legionella*-sukuun kuuluvien bakteerien kokonaismäärää.

Riskinarviointiin perustuen liikuntahallin pukuhuoneiden 1 ja 2 suihkuista otettiin vesinäytteet 10.1.2023 terveysuojeluviranomaisen toimesta. Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) alustavien tutkimustulosten, jotka saapuivat 18.1.2023, mukaan Haapaveden liikuntahallin kylmässä verkostovedessä on 20 000 pmy/litra legionella-bakteeria toimenpiderajan ollessa 1000 pmy/litra.

Toimenpiderajan ylittyessä, toimijan on ryhdyttävä torjuntatoimenpiteisiin legionellan aiheuttaman terveyshaitan vähentämiseksi.

KUULEMINEN

Hallintolain 34 §:n mukaan asianosaista ei tarvitse kuulla, mikäli kuuleminen saattaa vaarantaa päätöksen tarkoituksen toteutumisen tai kuulemisesta aiheutuva käsittelyn viivästyminen aiheuttaa huomattavaa haittaa ihmisten terveydelle, yleiselle turvallisuudella tai ympäristölle.

PÄÄTÖS

Ympäristöpalvelut Helmen valvontaviranomainen velvoittaa liikuntatoimea asettamaan liikuntahallin kaikki vesipisteet ja wc:t välittömästi käyttökieltoon sekä ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin terveyshaitan poistamiseksi vesijärjestelmästä.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Kunnan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus antaa yksittäisiä kieltoja ja määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi. Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi myös antaa yleisiä määräyksiä terveyshaitan ehkäisemiseksi ja terveydellisten olojen valvomiseksi.

Terveydensuojeluviranomainen voi määrätä toimijan korjaamaan epäkohdan, jos siitä voi aiheutua vaaraa ihmisen terveydelle tai ne ovat muutoin säännösten vastaisia.

Kiinteistön vesilaitteistossa olevasta poikkeamasta johtuen kunnan terveydensuojeluviranomainen määrää kiinteistön omistajan ryhtymään tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin.

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Tämä päätös tulee voimaan heti. Päätöstä on noudatettava välittömästi, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen toisin määrää.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Terveydensuojelulaki 763/1994 51 §

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laadusta ja valvonnasta sekä rakennusten vesilaitteistojen riskienhallinnasta 1352/2015 18 a §, liite 1, taulukko 5

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2020/2184

Hallintolaki 434/2003 34 §, 46 §, 60 §

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunnalle. Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

TIEDOKSIANTO JA TIEDOKSIANTOPÄIVÄMÄÄRÄ

Päätös on toimitettu 19.1.2023 liikuntatoimen edustajalle

YMPÄRISTÖPALVELUT HELMI



[REDACTED]
Harri Heikkilä
Ympäristöjohtaja

JAKELU Haapaveden liikuntatoimi, Kati Mäntylä, toimitettuna

TIEDOKSI Haapaveden Tilapalvelut, Keijo Rutanen
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Ympäristöterveyslautakunta

LIITTEET Oikaisuvaatimusohje

Viranomaisen HAAPAVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT HELMI	OIKAISUVAATIMUSOHJEET	Pykälä 1/2023
	Päivämäärä 19.1.2023	

Oikaisuvaatimus- Oikeus	Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Oikaisuvaatimus- viranomaisen	Viranomaisen, jolle kirjallinen oikaisuvaatimus tehdään (osoite ja postiosoite) HAAPAVEDEN KAUPUNKI Ympäristöterveyslautakunta Rynnäkkötie 1 86601 HAAPAVESI
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen	Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana, erillisesti tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana tai asiakirjan luovutushetkellä.
Päätöksen tiedoksianto asianosaiselle	Lähetetty postitse tavallisena kirjeenä pvm Lähetetty postitse saantitodistusta vastaan Luovutettu annettavaksi haastetiedoksiantona Luovutettu asianosaiselle kirjallista todistusta vastaan* 19.1.2023
Oikaisuvaatimuksen Sisältö ja toimittaminen	Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Lisätietoja	Ympäristöpalvelupäällikkö Harri Heikkilä, 044-7591 471, harri.heikkila@haapavesi.fi