

Tiedoksianto legionellahäiriötilanteesta

YmpTelk 30.03.2023 § 18
109/11.02.01.00/2023

Valmistelija

Ympäristöjohtaja Heikkilä Harri

Haapaveden liikuntahallissa oli 10.1-6.3.2023 välisenä aikana *Legionella*-häiriötilanne. Ympäristöpalvelut Helmi johti ja vastasi terveydensuojelulain (763/1994) mukaisena viranomaisena häiriötilanteesta.

Terveydensuojeluviranomainen havaitsi lämpötilapoikkeaman tarkastellessaan Haapaveden liikuntahallin lämpimän käyttöveden lämpötiloja tilapalveluiden automaatiojärjestelmästä. Havainnon perusteella lämpimästä käyttövedestä ja kylmästä talousvedestä otettiin vesinäytteitä. Vesinäytteistä tutkittiin *Legionella*- bakteeripitoisuus Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) laboratoriossa Kuopiossa.

Tutkimustuloksen mukaan *Legionella*- bakteeripitoisuus ylitti talousvesiasetuksen (1352/2015) toimenpiderajan Haapaveden kaupungin liikuntahallin kylmässä vedessä.

Ympäristöjohtaja teki 19.1.2023 terveydensuojelulain (763/1994) 51 §:n mukaisen kiireellisen päätöksen, jolla veloitettiin liikuntatoimea asettamaan liikuntahallin kaikki vesipisteet ja wc:t välittömästi käyttökieltoon. Kiireellisenä tehty päätös on viety ympäristöterveyslautakunnan ratkaistavaksi 2.2.2023 § 7.

Tilapalveluiden toimesta on 10.-11.2.2023 välisenä aikana desinfioitu liikunta- ja uimahallin lämpimän veden käyttövesijärjestelmä ja kylmä talousvesijärjestelmä. Desinfiointin jälkeen on otettu verkostosta varmistusnäyte ja 3.3.2023 on saatu tutkimuslaboratoriosta tieto, että verkoston desinfiointi on onnistunut eikä *Legionella*- bakteeria enää esinny.

Häiriötilanteesta laaditaan raportti aluehallintovirastolle ja Terveiden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL).

Ympäristöjohtaja esittelee asiaa kokouksessa yksityiskohtaisemmin.

Esittelijä

Ympäristöjohtaja Heikkilä Harri

Päätösehdotus

Ympäristöterveyslautakunta päättää merkitä häiriötilanneasian tietoon saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.