

Enersense Wind Oy:n rakennuslupa tuulimittausmastolle kiinteistölle 71-403-4-124

Rakla 10.04.2024 § 15
145/10.03.00.01/2024

| | |
|---------------|--|
| Valmistelija | Rakennustarkastaja Koskela Mikko |
| Hakemus | Enersense Wind Oy on jättänyt maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen hakemuksen Lupapiste.fi palveluun. Hakemus koskee rakennuslupaa väliaikaiselle tuulimittausmastolle. |
| Hakija | Enersense Wind Oy, Y-tunnus:2337313-3 Esterinportti 1 00240 Helsinki |
| Sijainti | Tuulimittausmasto sijaitsee paikassa Sikokallio, Sikokalliontien päässä lähellä Haaponevaa Mieluskylässä, kiinteistöllä Vuortenmetsä, no: 71-403-4-124. |
| Koordinaatit | X= 413294 (ETRS89-TM35fin / N2000) Y = 7122829 (ETRS89-TM35fin / N2000) - Maston korkeus on maanpinnasta 174 m |
| Kaava-tilanne | Alueella ei ole voimassa olevaa kaavaa. |
| Lausunnot | Traficom päätös 22.11.2023. Lupa lentoesteen asettamisesta. |
| Kuuleminen | Kaupunki on kuullut hankkeen rajanaapurit kirjallisesti. Hankkeesta on kuulutettu paikallislehdessä 28.3.2024. |
| Suunnitelma | <p>Hankesuunnitelma käsittää 174 metriä korkean harustetun tuulimittausmaston. Maston on suunniteltu olevan paikoillaan kaksi vuotta, jonka aikana tuulimittausta suoritetaan. Maston rakennuspaikalle johtaa Sikokalliontie, jonka päästä rakennetaan mastolle johtava n. 200 metriä pitkä tie vuokratun kiinteistön kautta.</p> <p>Hankkeelle on haettu Traficomien lentoestelupa, jonka ehtoina ovat:</p> <ul style="list-style-type: none">- Jos estettä ei ole pystytetty 21.11.2025 mennessä, lupa raukeaa- Este on varustettava suurtehoisin A-tyyppisin estevaloin huippuun ja välitasot enintään 105 m välein sekä päivävalomerkinnoin (lentoestemaalauksin)- Mikäli estevalaistusratkaisuissa käytetään LED-tekniikkaa, tulee varmistua, että käytettävä valaisin lähettää näkyvän valon lisäksi säteilyä myös aaltopituudelta 800-940 nm.- Julkaisutoimenpiteitä varten on ennen esteen pystytyksen aloittamista annettava kirjallinen ilmoitus Fintraffic Lennonvarmistus Oy:lle. Ilmoitus tulee antaa viimeistään 12 viikkoa ennen pystytyksen aloittamista.- Esteen ylläpitäjän on huolehdittava, että olosuhteet esteen osalta säilyvät sellaisina kuin luvassa mainitaan. Esteen korottaminen tai sijaintipaikan muuttaminen edellyttää uutta lentoestelausuntoa ja lentoestelupaa.- Esteen valmistumisesta, madaltamisesta, poistamisesta ja ylläpitäjän vaihtumisesta on annettava erillinen ilmoitus Traficomille. <p>Maston tuleva paikka sijaitsee Sikokalliolla metsävaltaisella alueella, josta lähin asutus sijaitsee n. 3 km päässä. Maston aiheuttama lähinäkö ei ole alueella kovinkaan merkittävä. Kauempaa katsottuna masto on</p> |

neulamainen huippu horisontissa puustorajan yläpuolella ja näin ollen ei aiheuta merkittävä maisemahaittaa.

| | |
|---------------|---|
| Tiedoksi | Päätös toimitetaan tiedoksi hakijalle, mahdollisille huomautuksien tekijöille sekä sitä pyytäneille. |
| Esittelijä | rakennustarkastaja Koskela Mikko |
| Päätösehdotus | Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten sekä määräysten perusteella Enersense Wind Oy:lle määräaikaisen rakennusluvan tuulimittausmaston pystytykselle esitetyn hankesuunnitelman ja Traficomien lentoesteluvan sekä rakennuslupapäätöksen ehtojen mukaisena. Määräaikainen lupa on voimassa 31.12.2026. Masto on purettava ja alue siistittävä määräaikaan mennessä. |
| Päätös | Hyväksyttiin. |